



Directora General Endesa Catalunya

Avinguda de Vilanova 12 – 08018 Barcelona

Il·lm. Sr. Antoni Masana Ubach
Alcalde Ajuntament de Vacarisses
Pau Casals, 17
08233 Vacarisses
vcrs.alcaldia@vacarisses.cat

Barcelona, 26 de juliol de 2023

Benvolgut Sr. Alcalde,

Lamentem les molèsties ocasionades per les incidències que es van produir el dia 18 de juliol al vostre municipi de Vacarisses. Tal i com li va informar el Sr. Carreño, tècnic de la xarxa elèctrica de la zona, efectivament la línia de mitja tensió anomenada "Vacarisses" que dona subministrament al vostre municipi, va patir 7 desconnexions, entre les 20:49h i les 22:16h; totes elles de durada inferior a 3 minuts.

Per a resoldre el problema, a les 22:22h del mateix dia 18, des del nostre centre de control, es va efectuar una actuació per modificar la configuració de la xarxa i subministrar part del consum del municipi mitjançant altres línies adjacents, i les desconnexions van finalitzar.

Així mateix es va dur a terme una inspecció de tota la línia per a verificar el seu estat. Donat que no es va localitzar cap element ni irregularitat a la mateixa que pogués provocar les desconnexions, s'ha fet una segona revisió dels equips de la subestació elèctrica de la que s'alimenta la línia Vacarisses. Ahir mateix es va detectar una incidència a l'interruptor automàtic de capçalera de la línia. Aquest interruptor automàtic s'ha deixat temporalment fora de servei i avui està previst la seva reparació.

Aquest tipus d'interrupcions, relacionades amb l'actuació del sistema de proteccions i que no es produeixen per sobretensions permanents, no provoquen danys als diferents aparells elèctrics. Únicament la molèstia del temps d'interrupció.

Lamentem de nou les molèsties i quedem a la seva disposició per comentar i aclarir qualsevol dubte al respecte.

Ben cordialment,

Isabel Buesa
Directora general d'Endesa a Catalunya